



Laboratorium Techniki Budowlanej  
Sp. z o.o.  
Dąbrowa Górnicza 41-306, ul. Łaski 83  
NIP 6292465943; KRS 0000447876  
Jednostka notyfikowana/Notified body 1827  
[www.LTB.org.pl](http://www.LTB.org.pl)



tel/fax: (+48) 32 26 4 079 kom: 602 15 28 97; 608 50 66 35; 604 97 62 07  
Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza nr 17 1050 1360 1000 0023 6773 9022

AB 661


## Świadectwo Badań do obliczeń zgodnych z normą PN-EN ISO 10077-2 Nr 476/B – 2014 – 2

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadziło na podstawie normy PN-EN ISO 10077-2:2012 obliczenia cieplne skrzynki roletowej systemu *Vegas Revo 260mm* opisanych w sprawozdaniu 476/B-2014, na zlecenie firmy:

### HOSTEN POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.  
26-600 Radom, ul. 1905 Roku 1/9

Wyniki badań	
Skrzynka roletowa VR260 PVC2-M	Wartość
$f_{Rsi}$	0,65
$U_{sb}$ [W/m <sup>2</sup> K]	<b>0,44</b>



Kierownik Jakości

Maciej Żyła



Kierownik Techniczny

mgr inż. Bogdan Wójtowicz

Dąbrowa Górnicza, dnia 05 sierpnia 2014 r.