



**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**  
**ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI**



AB 023

**ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH**  
**akredytowany**  
**przez Polskie Centrum Akredytacji**

certyfikat akredytacji  
nr AB 023

**LABORATORIUM OKUĆ I ŚLUSARKI BUDOWLANEJ (LOW ITB)**  
61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12

Tel. 0-61 853-76-29 Fax 0-61 853-78-33 e-mail: laboratorium@itb.poznan.pl

**WYCIĄG Z RAPORTU Z BADAŃ nr LOW-926.2/P/2010**

## **Świadectwo Badań**

Laboratorium LOW ITB przeprowadziło badania:

### **Żaluzje zwijane zewnętrzne typu Vegas Revo**

przedłożone przez Firmę:

**HOSTEN Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Kozienicka 97**  
**26-600 Radom**

Niniejszym stwierdza się, że

**Żaluzje zwijane zewnętrzne typu Vegas Revo\***  
**o szerokości w świetle do 1,408m**  
**spełniają wymagania odporności na obciążenie**  
**wiatrem jak dla klasy 6 według**  
**PN-EN 13659:2006+A1:2008\*\***

*Okamias C.*  
.....

Poznań, 8 lipca 2010 r.

*Wojciech Kujawski*  
KIEROWNIK  
Oddziału Wielkopolskiego  
Instytutu Techniki Budowlanej  
.....  
mgr inż. Wojciech Kujawski

\* - pełny opis próbki zawarto w raporcie z badań LOW-926.2/P/2010

\*\* - wyników badań nie można odnosić do oceny odporności na obciążenie wiatrem zestawów okien i drzwi balkonowych z żaluzjami nastawnymi typu Vegas Revo